



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Gen. Berlinga 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

Nowy Dwór Mazowiecki, 10.03.2017 r.

WK 3400/.../17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy **robót budowlanych dla zadania pt. „Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Nowy Dworze Mazowieckim” ZP/1/03/17**

Pytanie 1.

Czy nowy zbiornik będzie współpracował z istniejącym zbiornikiem?

Odpowiedź:

Tak, na zasadzie naczyń połączonych.

Pytanie 2.

Jak Zamawiający rozumie system zabezpieczenia przed skażeniem drogą wentylacji grawitacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje standardowy system zabezpieczenia przed skażeniem drogą wentylacji grawitacyjnej proponowany przez producenta zbiorników wody pitnej. Zamawiający nie ma ponadstandardowych wymagań. Szczegółowe rozwiązania będą omawiana na etapie projektowania zbiornika.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Dąbrowski